

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Pareri a cura della Commissione Strutture

Quale livello di CIS per fabbricato primi '900 sopralzato di un piano?

Quesito 8 del 13.07.17

Sto redigendo un preventivo per il CIS di un Fabbricato primi '900 che in anni che furono è stato sopralzato di un piano (da 5 a sei piani in muratura)volevo capire se devo escludere a priori (come sembrerebbe leggendo le linee guida) di poter elaborare un CIS di primo livello.

Risposta del 17.07.17

Nel caso di edifici che hanno subito sopraelevazioni in passato è necessario senz'altro passare al CIS di 2° livello salvo nei casi in cui sia presente la documentazione di progetto di tale sopraelevazione e che tale documentazione sia esauriente e sufficiente per escludere che non siano stati indagati ed eventualmente risolti i problemi strutturali legati all'aumento dei carichi verticali.